

水質検査結果書

No. 989 1/2

平成30年6月29日

アルプスウォーター株式会社 様

長野県松本市旭2丁目10番15号
 一般社団法人 長野県薬剤師会
 会長 日野 寛明



平成30年6月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	大田市平2651-5 アルプスウォーター株式会社				
採水年月日	平成30年5月14日	種別	一般飲料水/湧水		
採水場所(水道名等)	リディアウォーター				
採水者氏名	(所属) アルプスウォーター株式会社				
天候	前日	当日	気温 °C	水温 °C	
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL	プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L未満
大腸菌群	陰性	陰性	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満
カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満
水銀	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満
鉛	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	シス&トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L未満
ヒ素	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L未満
六価クロム	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L未満
シアニン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/L以下	0.4 mg/L	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001 mg/L未満
フッ素	0.8 mg/L以下	0.14 mg/L	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L未満
亜鉛	1.0 mg/L以下	0.005 mg/L未満	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満
鉄	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002 mg/L未満
銅	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L未満	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L未満
マンガン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	pH値	5.8以上8.6以下	6.9
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.2 mg/L	味	異常でないこと	異味なし
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	11 mg/L	臭気	異常でないこと	異臭気なし
蒸発残留物	500 mg/L以下	31 mg/L	色度	5度以下	0.5度未満
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	濁度	2度以下	0.1度未満
フェノール類	0.005 mg/L以下	0.005 mg/L未満	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10 mg/L以下	1.2 mg/L
有機りん	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L未満	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L未満
臭素酸	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L	混濁	認めないこと	認めない
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.04 mg/L未満	沈殿物	認めないこと	認めない
亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.001 mg/L未満	ナトリウム	200 mg/L以下	2.2 mg/L
クロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L未満	カリウム		0.35 mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満	カルシウム		3.8 mg/L
プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L未満	マグネシウム		0.33 mg/L
判定及び意見	上記水質項目については水質基準に適合する 検査方法：厚生労働省告示第261号(平成15年7月22日付)及び食品添加物等の規格基準による。				
検査期日	平成30年6月6日～平成30年6月29日				
検査機関	長野県薬剤師会検査センター/長野県松本市旭2丁目11番20号				
検査責任者	企画調整幹兼検査第1課長 清水 正				

水質検査結果書

No. 989 2/2

平成30年6月29日

アルプスウォーター株式会社 様

長野県松本市旭2丁目10番15号
一般社団法人 長野県薬剤師会
会長 日野 寛 明



平成30年6月6日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	大町市平2651-5 アルプスウォーター株式会社				
採水年月日	平成30年5月14日	種別	一般飲料水/湧水		
採水場所(水道名等)	リディアウォーター				
採水者氏名	(所属) アルプスウォーター株式会社				
天候 前日	当日		気温 ℃	水温 ℃	
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
バリウム	0.7 mg/L 以下	0.001 mg/L			
セレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満			
ホウ素	1.0 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満			
大腸菌	検出されないこと	陰性			
真菌数		0 個/mL			
残留塩素		0.1 mg/L 未満			

判定及び意見
 上記水質項目については水質基準に適合する
 検査方法：厚生労働省告示第261号(平成15年7月22日付)及び食品添加物等の規格基準による。

検査期日	平成30年6月6日～平成30年6月29日
検査機関	長野県薬剤師会検査センター/長野県松本市旭2丁目11番20号
検査責任者	企画調整幹兼検査第1課長 清水 正